


ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
У БЕОГРАДУ ДОО,
БЕОГРАД

INOVACIONI CENTAR
MAŠINSKOG FAKULTETA
U BEOGRADU DOO,
BEOGRAD

<http://www.inovacionicentar.rs>



CIM GAS
Jovana Mikića 56
24000 Subotica

Na osnovu vašeg zahteva broj 2695/18 od 10. IX 2018. godine dajemo sledeći

NALAZ O KVALITETU

elastičnih talasastih metalnih cevi za unutrašnje gasne instalacije u zgradama. Ove cevi su proizvođača Ward Manufacturing, Inc. Blossburd, PA, USA, a distribuciju vrši TERRAGAZ, Beč, Austrije.

Cevi su sledećih dimenzija

DN 15, 20, 25, 32, 40 i 50

i služe za unutrašnje gasne instalacije za nadpritisak do 0,5 bar. Uz cevi se proizvode i odgovarajući fitinzi (završni navojni fitinzi, spojnice, T – komadi, manometarski priključci, pribornice sa prelaznim navojnim delom, zidni ispust).

Cevi se proizvode i ispituju saglasno standardima:

1. SRPS EN 15266:2011.

Komplet gipkih talasastih cevi od nerđajućeg čelika u zgradama za gas sa radnim pritiskom od 0,5 bar

2. SRPS EN 14800:2009.

Komplet talasastih bezbednosnih metalnih creva za priključenje gasnih aparata koji se upotrebljavaju u domaćinstvu

3. SRPS EN ISO 10380:2014.

Cevovodi – Talasasta metalna creva i kompleti creva

4. SRPS EN ISO 10806:2011.

Cevovodi – Fitinzi za talasasta metalna creva

Potvrda o usaglašenosti je urađena na osnovu modula A, Prilog III, Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS“ broj 87/2011).

Na tri slučajno odabrana uzorka je izvršeno hidrauličko ispitivanje sa nad pritiskom od 1,5 bar. Nije bilo nikakvog curenja niti deformacija. Dalje povišenje pritiska je izvršeno do 10 bar, i nije bilo nikakvog curenja niti deformacija na priključcima.

Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, поштански факс 34

Тел: 011/33-70-339, факс: 011/33-70-364

Једночлано друштво са ограниченом одговорношћу


Агенција за привредне регистре бр. 109773/2006, матични бр. 20134798

Текући рачун: 160-252408-34 код Банка Интеса, Филијала Палилула, Звездара

Порески идентификациони број (ПИБ) 104274412

Уписани капитал, новчани: 1.000,00 EUR

Уплаћени капитал, новчани: 1.000,00 EUR



ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
У БЕОГРАДУ ДОО,
БЕОГРАД

INOVACIONI CENTAR
MAŠINSKOG FAKULTETA
U BEOGRADU DOO,
BEOGRAD

<http://www.inovacionicentar.rs>

Sastavni deo ovog dokumenta je :

- katalog BOAGAZ – KOMPONENTE SUSTAVA 2017/2018,
- potvrda o usaglašenosti CIM GAS broj 2726/18 od 13. IX 2018. godine,
- DVGW /Nemačka) certifikat o ispitivanju prototipa broj DG – 4602CL0446 od 8. VII 2014. godine,
- CERTIgaz (Francuska) Certificat Nr. ATG – PLT 001 – 05 od 29. VI 2015. godine,
- bsi.Kitemark (Velika Britanija) Certificate Number KM 615281 od 18. XII 2015. godine,
- ARGB – KVBG (Belgija) Certificate Number C – 15 – 3695 – A od 25. II 2015. godine,
- IGT (Bosna i Hercegovina) Uvjerenje broj 18/16 od 14. X 2016. godine,
- ÖVGW (Austrija) – Zertifikat Nummer G 2963 od 11. IX 2014. godine.
- SVGW (Švajcarska) – Zertifikat Nr 08 – 061 – 6 od 1. VII 2014. godine,
- ZIK (Hrvatska) Svjedodžba br. S 50188/1 od 15. VI 2018. godine.

Ovaj dokument važi do oktobra 2021. godine ukoliko ne dođe do promene kod proizvođača.

Sastavio

(Prof.dr Martin Bogner, dipl.inž.maš.)



Direktor Inovacionog centra MF



(Prof.dr Aleksandar Sedmak, dipl.inž.maš.)